



POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSkih ISPITIVANJA
NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

NC-0858/19

Datum Date	10.4.2019.	Omot spisa File number	8/159/19.LAB
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezja 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Osigurač-rastavna pruga (sklopka) tip SLE-00, 160A, SLE-1, 250A, SLE-2, 400A, SLE-3, 630A		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezja 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Način ispitivanja Test method	IEC 60947-1:2007+AMD1:2010+AMD2:2014; IEC 60947-3:2008+AMD1:2012+AMD2:2015; IEC 60269-2:2013+AMD1:2016;		
Prema Izveštaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0858/19 od 10.4.2019.		
Zaključak Conclusion	Osigurač-rastavna pruga (sklopka) tip SLE-00, 160A, SLE-1, 250A, SLE-2, 400A, SLE-3, 630A zadovoljava tipska ispitivanja prema navedenim normama.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	-		
Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.	The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.		

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager



dr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. el.