

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

ETI Elektroelement d. d.  
Obrezija 5  
1411 IZLAKE  
SLOWENIEN

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*


**NH-Sicherungseinsatz**  
**H.R.C. fuse**  
NH 00 4111...

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Teil 10):1999-11; EN 60269-1:1998  
DIN EN 60269-2 (VDE 0636 Teil 20):2002-09; EN 60269-2:1995 + A1:1998 + A2:2002  
DIN EN 60269-2/A1 (VDE 0636 Teil 20/A1):1999-09; EN 60269-2:1995/A1:1998  
DIN VDE 0636-201 (VDE 0636 Teil 201):1998-06; HD 630.2.1 S2:1997



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle  
*Certification*

Aktenzeichen: 847200-1150-0708 / 26396

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40006453

Blatt 1

*Licence No.*

*Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2003-05-27

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Licence holder*  
ETI Elektroelement d. d., Obrezija 5, 1411 IZLAKE, SLOWENIEN

Aktenzeichen / *File ref.*  
847200-1150-0708 / 26396 / F320 / HAM

Datum / *Date*  
2003-05-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40006453.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 40006453.*

## NH-Sicherungseinsatz *H.R.C. fuse* NH 00 4111...

Typ(en) / *Type(s)*:

NH 00 4111...

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 500 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	125 A; 160 A
Bemessungsfrequenz <i>Rated frequency</i>	45 bis 62 Hz
Bemessungsausschaltvermögen <i>Rated breaking capacity</i>	120 kA
Baugröße <i>Size</i>	00
Betriebsklasse <i>Utilization category</i>	gG
Griff flasche <i>Gripping lug</i>	spannungsführend / energized
Anzeigevorrichtung <i>Indicating device</i>	Anzeiger (oben) / Indicator (in front)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet F320  
*Section F320*

