

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

ETI Elektroelement d. d.
Obrezija 5
SI-1411 IZLAKE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

NH-Sicherungseinsatz
H.R.C. fuse
NH 00 C

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Teil 10):1999-11; EN 60269-1:1998
DIN EN 60269-2 (VDE 0636 Teil 20):1995-12; EN 60269-2:1995
DIN EN 60269-2/A1 (VDE 0636 Teil 20/A1):1999-09; EN 60269-2:1995/A1:1998
DIN VDE 0636-201 (VDE 0636 Teil 201):1998-06; HD 630.2.1 S2:1997



Aktenzeichen: 847200-1150-0702 / A403XA

File ref.:

Ausweis-Nr. 40001673

Blatt 1

Licence No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2002-05-28

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Licence holder*
ETI Elektroelement d. d., Obrezija 5, SI-1411 IZLAKE

Aktenzeichen / *File ref.*
847200-1150-0702 / A403XA / F320 / KO

Datum / *Date*
2002-05-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40001673.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 40001673.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

NH-Sicherungseinsatz *H.R.C. fuse* NH 00 C

27,90

Typ(en) / *Type(s)*:

NH 00 C

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 500 V	4,65
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	6 A; 10 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 35 A; 40 A; 50 A; 63 A; 80 A; 100 A	22,32
Bemessungsfrequenz <i>Rated frequency</i>	45 bis/to 62 Hz	
Bemessungsausschaltvermögen <i>Rated breaking capacity</i>	100 kA (6 A - 63 A) 120 kA (80 A; 100 A)	
Baugröße <i>Size</i>	000	
Betriebsklasse <i>Utilization category</i>	gG	
Griffflasche <i>Gripping lug</i>	spannungsführend <i>energized</i>	2,79

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Licence No. / page
40001673 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Licence holder*
ETI Elektroelement d. d., Obrezija 5, SI-1411 IZLAKE

Aktenzeichen / *File ref.*
847200-1150-0702 / A403XA / F320 / KO

Datum / *Date*
2002-05-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40001673.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 40001673.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Anzeigevorrichtung
Indicating device


Anzeiger (oben)
Indicator (at the top)

2,79

Summe der Jahresgebühren-Einheiten / *Sum of annual fee units*

60,45

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet F320
Section F320



i. P. Hauer

